

Cliente / Dirección: SACUR PUNTA RINCON
 Modelo: HYW 45 Central: CEM7
 Serie: 81CH57280 Equipo: ELECTROGENO
 Horómetro: 943 Motor: YANMAR
 Serie ATS: 3+NV98 Modelo: 3+NV98
 Voltaje AC: 128/220 Generador: STAMFORD

FECHA DE INSPECCIÓN: hora 07 día 01 mes 9 año 15
 FECHA DE INSPECCIÓN: 07/15 p.m.

No. 4091

TRABAJO REALIZADO: MANTENIMIENTO

COMBUSTIBLE	OK	N/C
Nivel del tanque	☒	
Filtros de Diesel	☒	
Mangueras / Acoples	☒	
Condición del combustible	☒	

LUBRICANTE	OK	N/C
Nivel de aceite	☒	
Filtros de Aceite	☒	
Mangueras / Acoples	☒	
Condición del Lubricante	☒	

REFRIGERANTE	OK	N/C
Nivel del Refrigerante	☒	
Estado del Radiador	☒	
Mangueras / Acoples	☒	
Condición del Refrigerante	☒	
Correas del Abanico / Alternador	☒	

ADMISIÓN	OK	N/C
Condición del filtro de aire	☒	
Cobertor del filtro de aire	☒	

BATERÍAS	OK	N/C
Terminales	☒	
Condición de la Batería	☒	
Marca de Batería	☒	
Alternador DC	☒	
Cargador de Batería	☒	

OPERACIÓN	OK	N/C
Central de GEN	☒	
Central de ATS	☒	
Arranque Remoto	☒	
Transferencia	☒	
Reloj Programador ATS	☒	
Reloj Programador GEN	☒	

SOportes	OK	N/C
Soportes de Motor	☒	
Soporte de Generador	☒	
Cerraduras	☒	
Acrílicos	☒	
Carrocerías	☒	
Tapas de la Carrocería	☒	
Gancho de Izaje	☒	

KIT MÓVIL	OK	N/C
Fijo	☒	
Ruedas	☒	
Lanza de enganche	☒	
Reflectores	☒	

ENTREGA	OK	N/C
Llaves de GEN	☒	
Llaves de ATS	☒	
Manuales	☒	
Informe Garantía	☒	

LECTURAS	VALOR
Hrs Mantenimiento	
Presión de Aceite	<u>4.8 Bar</u>
Temperatura del Refrigerante	<u>63°C</u>
Voltaje alternador DC	<u>14V</u>
Frecuencia	<u>60 Hz</u>

CARGAS		
I1 <u>13</u>	I2 <u>0</u>	I3 <u>19</u>

OBSERVACIONES: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE
a CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
a " " " " DIESEL
a " " " " ACEITE LUBRICANTE
a EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO

Daniel Cruz
 Nombre / RIGSA

Bayanell Caceres
 Nombre / CLIENTE